

p.p = 165,00 mnpm

	skrzynka odpływowa odwodnienia liniowego	studnia proj. SK1 ø100cm		studnia proj. SK2 ø100cm	
RZĘDNA TERENU [m.n.p.m.]	173,65		173,69		173,65
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m.n.p.m.]	172,97	172,88	172,88	172,83	172,77
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU [m]	0,68	0,81	0,81	0,82	0,88
SPADEK KANAŁU i [%] ŚREDNICA, MATERIAŁ		i=0,6% PVC DN160		i=0,5% PVC DN250	
DŁUGOŚĆ [m]		14,50		10,00	
ODLEGŁOŚĆ [m]	0,0		14,50 0,00		10,00

NOSAN
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Hauke Bosaka 9; 25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl

Nr rysunku/wersja: T-2

Projekt: ODWODNIENIE TERENÓW UTWARDZONYCH NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OŻAROWIE

Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W M.OŻARÓW,POW.OPATOWSKI,WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE
dz.nr ewid. gruntu: 1814 (jedn. ewid. OŻARÓW-MIASTO, 260605_4.0001 OŻARÓW MIASTO).

Skala: 1:100/200

Inwestor: GMINA OŻARÓW
STODOLNA 1, 27 - 530 OŻARÓW, WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE

Tytuł rys.: PROFIL WYSOKOŚCIOWY 2

Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień / Specjalność:	Data:	Podpis:
Opracował: mgr inż. Andrzej Goczyński	-	02.2019	
Projektował: mgr inż. Grzegorz Nowak	SWK/0051/PWOS/05 Instalacyjna- technologia, sieci, inst.sanit.	02.2019	